

Einsatz / Meldung: Oel in Abwasserreinigungsanlage ARA
Datum: 13.08.10
Zeit: 14:34 Uhr
Einsatzleiter: Oblt Lanz Björn
Ort: ARA Meiringen, Hausenstrasse, 3860 Meiringen

Beschreibung Einsatz:

Ich wurde durch ARA Mitarbeiter informiert, es befände sich Oel auf der ARA. Nach kurzer Besichtigung OW-Stützpunkt aufgeboden.

Beim Suchen der Ursache hat die Polizei den Verursacher gefunden. Eine Baufirma die sich im Moment in einer prov. Halle befindet. Hier werden die Fahrzeugreparaturen neben einer Rigole ausgeführt, die direkt in eine Kanalisation führt.

Am Morgen ist dort den Arbeitern eine ungewisse Menge Diesel entwichen. Leider hat es von den Arbeitern niemand gestört, dass der Diesel in die Kanalisation gelangte, deshalb haben sie auch niemand informiert.

Ich habe die Firma darauf hingewiesen, dass sie in dieser Halle keine Reperaturen machen dürfen, solange kein Oelabscheider installiert ist oder sie machen an der Rigole den Abfluss zu.

Die Polizei leitet rechtliche Schritte ein.

Getroffen Massnahmen:

Oel abgepumpt und durch Filterfass laufen lassen. Das gefilterte Wasser nochmals abgepumpt und nochmals durch Filterfass laufen lassen. Diverse Rhodia Sorp "Würste" eingebaut. Mit Vliessbahnen im Regenbecken Zulauf Oberfläche gereinigt. Nach Absprache mit den Klärwärtern im Vorklärbecken Bioversal eingesetzt. Rückzug und Einsatzbereitschaft erstellt.

Eingesetzte Mittel:

OW LKW und Jeep, Einsatzleiter-Fahrzeug, 14 Angehörige der Oelwehr.
Dauer 4h.



