

**Einsatz / Meldung:** Brand Hallenbad  
**Datum:** 19.01.2010  
**Zeit:** 14'46 Uhr  
**Einsatzleiter:** Lt Santschi Remo  
**Ort:** Toilette Turnhalle / Zugang Hallenbad Meiringen

**Beschreibung Einsatz:**

Witterung/Umstände: Tag, schön

Lage: Der Brand ist vom Bademeister des Hallenbad bereits mit einem Eimer Wasser gelöscht worden. Jedoch war der Eingangsbereich zum Hallenbad / Turnhalle noch sehr stark verrauchet.

Massnahmen: Mittels Atemschutz und Hochdrucklüfter Eingangsbereich entrauchen. Abgeschmolzene FL-Leuchte isoliert.

Eingesetzte Mittel: TLF MAN, Toyota, Atemschutztrupp, Hochdrucklüfter, 21 AdF